

**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам зон деятельности ОСП "Новочебоксарские городские электрические сети"
МУП "КС г. Новочебоксарска", вызванных авариями или внеплановыми отключениями за 2016 год**

Дата		Аварии			Инциденты, внеплановые отключения																																																																																																																																																																				
откл.	вкл.	Наименование энергообъектов	Причина отключения	Мероприятия по устранению	Наименование энергообъектов	Причина отключения	Мероприятия по устранению																																																																																																																																																																		
04.01.2016					РП-3 яч.6, 11	Неисправность концевой заделки КЛ-10 кВ в ТП-39 яч.3	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.																																																																																																																																																																		
12-58	13-52							10.01.2016					РП-5 яч.7	Неисправность концевой заделки КЛ-10 кВ в РП-5 яч.7	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	00-17	00-48				Итого объектов за январь:		0	Аварийных отключений не было		2			20.02.2016					ТП-16 гр.№3	КЗ во ВРУ-ж.д. по ул.Терешковой,22 из-за проникновения кошки во ВРУ	Выполнен ремонт концевой заделки КЛ-0,4 кВ во ВРУ жилого дома	18-45	21-15				Итого объектов за февраль:		0	Аварийных отключений не было		1			17.03.2016					РП-1 яч.9	Неисправность КЛ-10 кВ от ТП-22 яч.3 до ТП-83 яч.4	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	06-41	7-30				29.03.2016					РП-4 яч.17	Повреждение КЛ-10 кВ строительной организации от ТП-70 яч.8 до ТП-115 яч.3	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	08-42	09-37				31.03.2016					ТП-24 гр.4	Неисправность КЛ-0,4 кВ от ТП-24 гр.4 до ВРУ-ж.д. по ул. Коммунистическая,26	КЛ-0,4 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	20-30	21-00				Итого объектов за март:		0	Аварийных отключений не было		3			04.04.2016					РП-7 яч.17	Неисправность КЛ-10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.	16-52	18-52				11.04.2016					РП-3 яч.10	Неисправность КЛ-10 кВ от ТП-12 яч.7 до ТП-57 яч.2	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	03-44	04-30				18.04.2016					РП-4 яч.18	Повреждение КЛ-10 кВ строительной организации от ТП-60 яч.5 до ТП-70 яч.7	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	09-30	10-17				Итого объектов за апрель:		0	Аварийных отключений не было		3			Итого объектов за май:		0	Аварийных отключений не было		0			09.06.2016					РП-2 ДСК яч.22	Неисправность сетей 10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.	12-50	13-05				Итого объектов за июнь:		0	Аварийных отключений не было	
10.01.2016					РП-5 яч.7	Неисправность концевой заделки КЛ-10 кВ в РП-5 яч.7	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.																																																																																																																																																																		
00-17	00-48							Итого объектов за январь:		0	Аварийных отключений не было		2			20.02.2016					ТП-16 гр.№3	КЗ во ВРУ-ж.д. по ул.Терешковой,22 из-за проникновения кошки во ВРУ	Выполнен ремонт концевой заделки КЛ-0,4 кВ во ВРУ жилого дома	18-45	21-15				Итого объектов за февраль:		0	Аварийных отключений не было		1			17.03.2016					РП-1 яч.9	Неисправность КЛ-10 кВ от ТП-22 яч.3 до ТП-83 яч.4	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	06-41	7-30				29.03.2016					РП-4 яч.17	Повреждение КЛ-10 кВ строительной организации от ТП-70 яч.8 до ТП-115 яч.3	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	08-42	09-37				31.03.2016					ТП-24 гр.4	Неисправность КЛ-0,4 кВ от ТП-24 гр.4 до ВРУ-ж.д. по ул. Коммунистическая,26	КЛ-0,4 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	20-30	21-00				Итого объектов за март:		0	Аварийных отключений не было		3			04.04.2016					РП-7 яч.17	Неисправность КЛ-10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.	16-52	18-52				11.04.2016					РП-3 яч.10	Неисправность КЛ-10 кВ от ТП-12 яч.7 до ТП-57 яч.2	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	03-44	04-30				18.04.2016					РП-4 яч.18	Повреждение КЛ-10 кВ строительной организации от ТП-60 яч.5 до ТП-70 яч.7	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	09-30	10-17				Итого объектов за апрель:		0	Аварийных отключений не было		3			Итого объектов за май:		0	Аварийных отключений не было		0			09.06.2016					РП-2 ДСК яч.22	Неисправность сетей 10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.	12-50	13-05				Итого объектов за июнь:		0	Аварийных отключений не было		1												
Итого объектов за январь:		0	Аварийных отключений не было		2																																																																																																																																																																				
20.02.2016					ТП-16 гр.№3	КЗ во ВРУ-ж.д. по ул.Терешковой,22 из-за проникновения кошки во ВРУ	Выполнен ремонт концевой заделки КЛ-0,4 кВ во ВРУ жилого дома																																																																																																																																																																		
18-45	21-15							Итого объектов за февраль:		0	Аварийных отключений не было		1			17.03.2016					РП-1 яч.9	Неисправность КЛ-10 кВ от ТП-22 яч.3 до ТП-83 яч.4	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	06-41	7-30				29.03.2016					РП-4 яч.17	Повреждение КЛ-10 кВ строительной организации от ТП-70 яч.8 до ТП-115 яч.3	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	08-42	09-37				31.03.2016					ТП-24 гр.4	Неисправность КЛ-0,4 кВ от ТП-24 гр.4 до ВРУ-ж.д. по ул. Коммунистическая,26	КЛ-0,4 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	20-30	21-00				Итого объектов за март:		0	Аварийных отключений не было		3			04.04.2016					РП-7 яч.17	Неисправность КЛ-10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.	16-52	18-52				11.04.2016					РП-3 яч.10	Неисправность КЛ-10 кВ от ТП-12 яч.7 до ТП-57 яч.2	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	03-44	04-30				18.04.2016					РП-4 яч.18	Повреждение КЛ-10 кВ строительной организации от ТП-60 яч.5 до ТП-70 яч.7	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	09-30	10-17				Итого объектов за апрель:		0	Аварийных отключений не было		3			Итого объектов за май:		0	Аварийных отключений не было		0			09.06.2016					РП-2 ДСК яч.22	Неисправность сетей 10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.	12-50	13-05				Итого объектов за июнь:		0	Аварийных отключений не было		1																																	
Итого объектов за февраль:		0	Аварийных отключений не было		1																																																																																																																																																																				
17.03.2016					РП-1 яч.9	Неисправность КЛ-10 кВ от ТП-22 яч.3 до ТП-83 яч.4	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.																																																																																																																																																																		
06-41	7-30							29.03.2016					РП-4 яч.17	Повреждение КЛ-10 кВ строительной организации от ТП-70 яч.8 до ТП-115 яч.3	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	08-42	09-37				31.03.2016					ТП-24 гр.4	Неисправность КЛ-0,4 кВ от ТП-24 гр.4 до ВРУ-ж.д. по ул. Коммунистическая,26	КЛ-0,4 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	20-30	21-00				Итого объектов за март:		0	Аварийных отключений не было		3			04.04.2016					РП-7 яч.17	Неисправность КЛ-10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.	16-52	18-52				11.04.2016					РП-3 яч.10	Неисправность КЛ-10 кВ от ТП-12 яч.7 до ТП-57 яч.2	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	03-44	04-30				18.04.2016					РП-4 яч.18	Повреждение КЛ-10 кВ строительной организации от ТП-60 яч.5 до ТП-70 яч.7	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	09-30	10-17				Итого объектов за апрель:		0	Аварийных отключений не было		3			Итого объектов за май:		0	Аварийных отключений не было		0			09.06.2016					РП-2 ДСК яч.22	Неисправность сетей 10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.	12-50	13-05				Итого объектов за июнь:		0	Аварийных отключений не было		1																																																						
29.03.2016					РП-4 яч.17	Повреждение КЛ-10 кВ строительной организации от ТП-70 яч.8 до ТП-115 яч.3	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.																																																																																																																																																																		
08-42	09-37							31.03.2016					ТП-24 гр.4	Неисправность КЛ-0,4 кВ от ТП-24 гр.4 до ВРУ-ж.д. по ул. Коммунистическая,26	КЛ-0,4 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	20-30	21-00				Итого объектов за март:		0	Аварийных отключений не было		3			04.04.2016					РП-7 яч.17	Неисправность КЛ-10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.	16-52	18-52				11.04.2016					РП-3 яч.10	Неисправность КЛ-10 кВ от ТП-12 яч.7 до ТП-57 яч.2	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	03-44	04-30				18.04.2016					РП-4 яч.18	Повреждение КЛ-10 кВ строительной организации от ТП-60 яч.5 до ТП-70 яч.7	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	09-30	10-17				Итого объектов за апрель:		0	Аварийных отключений не было		3			Итого объектов за май:		0	Аварийных отключений не было		0			09.06.2016					РП-2 ДСК яч.22	Неисправность сетей 10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.	12-50	13-05				Итого объектов за июнь:		0	Аварийных отключений не было		1																																																																			
31.03.2016					ТП-24 гр.4	Неисправность КЛ-0,4 кВ от ТП-24 гр.4 до ВРУ-ж.д. по ул. Коммунистическая,26	КЛ-0,4 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.																																																																																																																																																																		
20-30	21-00							Итого объектов за март:		0	Аварийных отключений не было		3			04.04.2016					РП-7 яч.17	Неисправность КЛ-10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.	16-52	18-52				11.04.2016					РП-3 яч.10	Неисправность КЛ-10 кВ от ТП-12 яч.7 до ТП-57 яч.2	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	03-44	04-30				18.04.2016					РП-4 яч.18	Повреждение КЛ-10 кВ строительной организации от ТП-60 яч.5 до ТП-70 яч.7	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	09-30	10-17				Итого объектов за апрель:		0	Аварийных отключений не было		3			Итого объектов за май:		0	Аварийных отключений не было		0			09.06.2016					РП-2 ДСК яч.22	Неисправность сетей 10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.	12-50	13-05				Итого объектов за июнь:		0	Аварийных отключений не было		1																																																																																
Итого объектов за март:		0	Аварийных отключений не было		3																																																																																																																																																																				
04.04.2016					РП-7 яч.17	Неисправность КЛ-10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.																																																																																																																																																																		
16-52	18-52							11.04.2016					РП-3 яч.10	Неисправность КЛ-10 кВ от ТП-12 яч.7 до ТП-57 яч.2	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	03-44	04-30				18.04.2016					РП-4 яч.18	Повреждение КЛ-10 кВ строительной организации от ТП-60 яч.5 до ТП-70 яч.7	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	09-30	10-17				Итого объектов за апрель:		0	Аварийных отключений не было		3			Итого объектов за май:		0	Аварийных отключений не было		0			09.06.2016					РП-2 ДСК яч.22	Неисправность сетей 10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.	12-50	13-05				Итого объектов за июнь:		0	Аварийных отключений не было		1																																																																																																					
11.04.2016					РП-3 яч.10	Неисправность КЛ-10 кВ от ТП-12 яч.7 до ТП-57 яч.2	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.																																																																																																																																																																		
03-44	04-30							18.04.2016					РП-4 яч.18	Повреждение КЛ-10 кВ строительной организации от ТП-60 яч.5 до ТП-70 яч.7	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.	09-30	10-17				Итого объектов за апрель:		0	Аварийных отключений не было		3			Итого объектов за май:		0	Аварийных отключений не было		0			09.06.2016					РП-2 ДСК яч.22	Неисправность сетей 10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.	12-50	13-05				Итого объектов за июнь:		0	Аварийных отключений не было		1																																																																																																																		
18.04.2016					РП-4 яч.18	Повреждение КЛ-10 кВ строительной организации от ТП-60 яч.5 до ТП-70 яч.7	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.																																																																																																																																																																		
09-30	10-17							Итого объектов за апрель:		0	Аварийных отключений не было		3			Итого объектов за май:		0	Аварийных отключений не было		0			09.06.2016					РП-2 ДСК яч.22	Неисправность сетей 10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.	12-50	13-05				Итого объектов за июнь:		0	Аварийных отключений не было		1																																																																																																																															
Итого объектов за апрель:		0	Аварийных отключений не было		3																																																																																																																																																																				
Итого объектов за май:		0	Аварийных отключений не было		0																																																																																																																																																																				
09.06.2016					РП-2 ДСК яч.22	Неисправность сетей 10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.																																																																																																																																																																		
12-50	13-05							Итого объектов за июнь:		0	Аварийных отключений не было		1																																																																																																																																																												
Итого объектов за июнь:		0	Аварийных отключений не было		1																																																																																																																																																																				

08.07.2016					ТП-116 ввод№1	Неисправность в сетях потребителя	После выяснения причины отключения, оборудование повторно введено в работу
13-15	13-28						
Итого объектов за июль:		0	Аварийных отключений не было		1		
Итого объектов за август:		0	Аварийных отключений не было		0		
01.09.2016					ТП-71 гр.8	Неисправность КЛ-0,4 кВ от ТП-71 гр.8 до ВРУ ж.д. по ул. Набережная,21	КЛ-0,4 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.
14-00	15-55						
11.09.2016					ТП-91 ввод№1	Неисправность эл.оборудования во ВРУ потребителя профилактория Химпром	Потребители запитаны по резервной линии.
19-15	19-40						
13.09.2016					ТП-91 ввод№2	Неисправность эл.оборудования во ВРУ потребителя профилактория Химпром	Потребители запитаны по резервной линии.
10-55	11-10						
16.09.2016					ПС "Спутник" фид.40	Неисправность КЛ-10 кВ	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.
02-56	04-15						
03-11	07-00				РП-7 яч.18	Неисправность КЛ-10 кВ от ТП-175 яч.8 до ТП-74 яч.1	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.
06-05	06-18				РП-7 яч.7		
23.09.2016					ТП-91 ввод№2	Неисправность эл.оборудования во ВРУ потребителя профилактория Химпром	Потребители запитаны по резервной линии.
07-50	08-15						
Итого объектов за сентябрь:		0	Аварийных отключений не было		5		
07.10.2016					РП-5 секция 1	Неисправность сетей 10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.
23-47	23-51						
08.10.2016					ТП-96, 99	Неисправность сетей 10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.
01-47	02-14						
22.10.2016					РП-6	Неисправность сетей 10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.
22-11	00-50						
22.10.2016					ПС Спутник фид.28	Неисправность сетей 10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.
22-30	22-45						
26.10.2016					РП-6	Неисправность сетей 10 кВ смежной сетевой организации	Потребители запитаны по резервной линии.
08-45	09-05						
Итого объектов за октябрь:		0	Аварийных отключений не было		3		

Итого объектов за ноябрь:		0	Аварийных отключений не было		0		
09.12.2016					ТП-118	Неисправность КЛ-10 кВ от ТП-118 яч.8 до ТП-103 яч.7, ТП-175 яч.7 до ЯКНО - 10 кВ	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.
15-50	16-25				ПС "Спутник" фид.11		
11.09.2016							
16-50	18-44						
11.12.2016							
13-15	13-55				ТП-58 ввод№2	Неисправность кабельной перемычки 10 кВ на Т-2	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.
Итого объектов за декабрь:		0	Аварийных отключений не было		2		
Итого объектов за год:		0	Аварийных отключений не было		21		