

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ОСП "Новочебоксарские городские электрические сети"

МУП "КС г. Новочебоксарска", вызванных авариями или внеплановыми отключениями за 2017 год

Дата		Аварии			Инциденты, внеплановые отключения																																																																																																																																																																																						
откл.	вкл.	Наименование энергообъектов	Причина отключения	Мероприятия по устранению	Наименование энергообъектов	Причина отключения	Мероприятия по устранению																																																																																																																																																																																				
22.01.2017					ТП-96 ввод№1	Перегрузка сети ввода №1	После осмотра оборудование повторно введено в работу																																																																																																																																																																																				
10-45	11-03							28.01.2017					ТП-107 ввод№2	КЗ на рубильнике гр.20 при включении после замены предохранителя	Неисправное оборудование выведено в ремонт. Введен в работу автомат ввода №2 включен. Нагрузка в кольце групп 2 и 20 переведена на гр.2	10-35	10-40				Итого объектов за январь:		0	Аварийных отключений не было		2			09.02.2017					РП-5 яч.31	Повреждение на кабельной линии 10 кВ от РП-5 яч.31 до ТП-96 яч.3	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии	09-45	10-57				Итого объектов за февраль:		0	Аварийных отключений не было		1			03.03.2017					ТП-123 яч.6	Неисправность в сети потребителя (раскололся изолятор на отпайке ВЛ-10 кВ в сторону КТП-"Прямоугольник")	Участок неисправной сети выведен в ремонт персоналом потребителя, остальным потребителям подано напряжение	20-47	15-35 (04.03)				09.03.2017					РП-7 яч.18	Неисправность концевой заделки КЛ-10 кВ в РП-5 яч.7	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. После ремонта концевой заделки электроснабжение восстановлено	10-06	16-04				Итого объектов за март:		0	Аварийных отключений не было		2			29.04.2017					ПС Новая секция 2	Неисправность в ССО на второй секции ПС "Новая".	Нагрузка в РП-10, 5, 8 переведена на 2 секцию	03-27	04-12				03-27	03-52			РП-10 секция 1	03-27	04-04			РП-5 секция 1	03-27	04-12			РП-8 секция 1				Итого объектов за апрель:		0	Аварийных отключений не было		1			03.05.2017					ПС Спутник фид.9	При проведении земляных работ сторонней организацией в охранной зоне КЛ-10 кВ повреждена КЛ-10 кВ от ПС Спутник ф.9 до РП-5 яч.13	Кабельная линия выведена в ремонт.	12-07	-				11.05.2017					РП-4 яч.17	Неисправность на КЛ-10 кВ от ТП-70 яч.8 до ТП-115 яч.3	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии.	09-42	10-50				09-45	09-57				РП-6	Неисправность в ССО.	Участок неисправной сети выведен в ремонт, напряжение подано по нормальной схеме.	20.05.2017					РП-7 яч.15	Неисправность на КЛ-10 кВ от РП-7 яч.15 до ТП-13 яч.5	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии	11-00	12-10				30.05.2017					РП-2 яч.5	Ошибочные действия оперативного персонала при вводе в работу КЛ-10 кВ от ТП-48 до ТП-49	Питание потребителей восстановлено по нормальной схеме	16-21	16-30				Итого объектов за май:		0	Аварийных отключений не было	
28.01.2017					ТП-107 ввод№2	КЗ на рубильнике гр.20 при включении после замены предохранителя	Неисправное оборудование выведено в ремонт. Введен в работу автомат ввода №2 включен. Нагрузка в кольце групп 2 и 20 переведена на гр.2																																																																																																																																																																																				
10-35	10-40							Итого объектов за январь:		0	Аварийных отключений не было		2			09.02.2017					РП-5 яч.31	Повреждение на кабельной линии 10 кВ от РП-5 яч.31 до ТП-96 яч.3	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии	09-45	10-57				Итого объектов за февраль:		0	Аварийных отключений не было		1			03.03.2017					ТП-123 яч.6	Неисправность в сети потребителя (раскололся изолятор на отпайке ВЛ-10 кВ в сторону КТП-"Прямоугольник")	Участок неисправной сети выведен в ремонт персоналом потребителя, остальным потребителям подано напряжение	20-47	15-35 (04.03)				09.03.2017					РП-7 яч.18	Неисправность концевой заделки КЛ-10 кВ в РП-5 яч.7	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. После ремонта концевой заделки электроснабжение восстановлено	10-06	16-04				Итого объектов за март:		0	Аварийных отключений не было		2			29.04.2017					ПС Новая секция 2	Неисправность в ССО на второй секции ПС "Новая".	Нагрузка в РП-10, 5, 8 переведена на 2 секцию	03-27	04-12				03-27	03-52			РП-10 секция 1				03-27	04-04			РП-5 секция 1	03-27	04-12			РП-8 секция 1				Итого объектов за апрель:		0	Аварийных отключений не было		1			03.05.2017					ПС Спутник фид.9	При проведении земляных работ сторонней организацией в охранной зоне КЛ-10 кВ повреждена КЛ-10 кВ от ПС Спутник ф.9 до РП-5 яч.13	Кабельная линия выведена в ремонт.	12-07	-				11.05.2017					РП-4 яч.17	Неисправность на КЛ-10 кВ от ТП-70 яч.8 до ТП-115 яч.3	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии.	09-42	10-50				09-45	09-57				РП-6	Неисправность в ССО.	Участок неисправной сети выведен в ремонт, напряжение подано по нормальной схеме.	20.05.2017					РП-7 яч.15	Неисправность на КЛ-10 кВ от РП-7 яч.15 до ТП-13 яч.5	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии	11-00	12-10				30.05.2017					РП-2 яч.5	Ошибочные действия оперативного персонала при вводе в работу КЛ-10 кВ от ТП-48 до ТП-49	Питание потребителей восстановлено по нормальной схеме	16-21	16-30				Итого объектов за май:		0	Аварийных отключений не было		4									
Итого объектов за январь:		0	Аварийных отключений не было		2																																																																																																																																																																																						
09.02.2017					РП-5 яч.31	Повреждение на кабельной линии 10 кВ от РП-5 яч.31 до ТП-96 яч.3	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии																																																																																																																																																																																				
09-45	10-57							Итого объектов за февраль:		0	Аварийных отключений не было		1			03.03.2017					ТП-123 яч.6	Неисправность в сети потребителя (раскололся изолятор на отпайке ВЛ-10 кВ в сторону КТП-"Прямоугольник")	Участок неисправной сети выведен в ремонт персоналом потребителя, остальным потребителям подано напряжение	20-47	15-35 (04.03)				09.03.2017					РП-7 яч.18	Неисправность концевой заделки КЛ-10 кВ в РП-5 яч.7	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. После ремонта концевой заделки электроснабжение восстановлено	10-06	16-04				Итого объектов за март:		0	Аварийных отключений не было		2			29.04.2017					ПС Новая секция 2	Неисправность в ССО на второй секции ПС "Новая".	Нагрузка в РП-10, 5, 8 переведена на 2 секцию	03-27	04-12				03-27	03-52			РП-10 секция 1	03-27	04-04			РП-5 секция 1	03-27	04-12						РП-8 секция 1				Итого объектов за апрель:		0	Аварийных отключений не было		1			03.05.2017					ПС Спутник фид.9	При проведении земляных работ сторонней организацией в охранной зоне КЛ-10 кВ повреждена КЛ-10 кВ от ПС Спутник ф.9 до РП-5 яч.13	Кабельная линия выведена в ремонт.	12-07	-				11.05.2017					РП-4 яч.17	Неисправность на КЛ-10 кВ от ТП-70 яч.8 до ТП-115 яч.3	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии.	09-42	10-50				09-45	09-57				РП-6	Неисправность в ССО.	Участок неисправной сети выведен в ремонт, напряжение подано по нормальной схеме.	20.05.2017					РП-7 яч.15	Неисправность на КЛ-10 кВ от РП-7 яч.15 до ТП-13 яч.5	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии	11-00	12-10				30.05.2017					РП-2 яч.5	Ошибочные действия оперативного персонала при вводе в работу КЛ-10 кВ от ТП-48 до ТП-49	Питание потребителей восстановлено по нормальной схеме	16-21	16-30				Итого объектов за май:		0	Аварийных отключений не было		4																														
Итого объектов за февраль:		0	Аварийных отключений не было		1																																																																																																																																																																																						
03.03.2017					ТП-123 яч.6	Неисправность в сети потребителя (раскололся изолятор на отпайке ВЛ-10 кВ в сторону КТП-"Прямоугольник")	Участок неисправной сети выведен в ремонт персоналом потребителя, остальным потребителям подано напряжение																																																																																																																																																																																				
20-47	15-35 (04.03)							09.03.2017					РП-7 яч.18	Неисправность концевой заделки КЛ-10 кВ в РП-5 яч.7	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. После ремонта концевой заделки электроснабжение восстановлено	10-06	16-04				Итого объектов за март:		0	Аварийных отключений не было		2			29.04.2017					ПС Новая секция 2	Неисправность в ССО на второй секции ПС "Новая".	Нагрузка в РП-10, 5, 8 переведена на 2 секцию	03-27	04-12				03-27	03-52			РП-10 секция 1	03-27	04-04			РП-5 секция 1	03-27	04-12						РП-8 секция 1				Итого объектов за апрель:		0	Аварийных отключений не было		1			03.05.2017					ПС Спутник фид.9	При проведении земляных работ сторонней организацией в охранной зоне КЛ-10 кВ повреждена КЛ-10 кВ от ПС Спутник ф.9 до РП-5 яч.13	Кабельная линия выведена в ремонт.	12-07	-				11.05.2017					РП-4 яч.17	Неисправность на КЛ-10 кВ от ТП-70 яч.8 до ТП-115 яч.3	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии.	09-42	10-50				09-45	09-57				РП-6	Неисправность в ССО.	Участок неисправной сети выведен в ремонт, напряжение подано по нормальной схеме.	20.05.2017					РП-7 яч.15	Неисправность на КЛ-10 кВ от РП-7 яч.15 до ТП-13 яч.5	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии	11-00	12-10				30.05.2017					РП-2 яч.5	Ошибочные действия оперативного персонала при вводе в работу КЛ-10 кВ от ТП-48 до ТП-49	Питание потребителей восстановлено по нормальной схеме	16-21	16-30				Итого объектов за май:		0	Аварийных отключений не было		4																																																			
09.03.2017					РП-7 яч.18	Неисправность концевой заделки КЛ-10 кВ в РП-5 яч.7	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. После ремонта концевой заделки электроснабжение восстановлено																																																																																																																																																																																				
10-06	16-04							Итого объектов за март:		0	Аварийных отключений не было		2			29.04.2017					ПС Новая секция 2	Неисправность в ССО на второй секции ПС "Новая".	Нагрузка в РП-10, 5, 8 переведена на 2 секцию	03-27	04-12				03-27	03-52			РП-10 секция 1				03-27	04-04			РП-5 секция 1	03-27	04-12			РП-8 секция 1				Итого объектов за апрель:		0	Аварийных отключений не было		1			03.05.2017					ПС Спутник фид.9	При проведении земляных работ сторонней организацией в охранной зоне КЛ-10 кВ повреждена КЛ-10 кВ от ПС Спутник ф.9 до РП-5 яч.13	Кабельная линия выведена в ремонт.	12-07	-				11.05.2017					РП-4 яч.17	Неисправность на КЛ-10 кВ от ТП-70 яч.8 до ТП-115 яч.3	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии.	09-42	10-50				09-45	09-57				РП-6	Неисправность в ССО.	Участок неисправной сети выведен в ремонт, напряжение подано по нормальной схеме.	20.05.2017					РП-7 яч.15	Неисправность на КЛ-10 кВ от РП-7 яч.15 до ТП-13 яч.5	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии	11-00	12-10				30.05.2017					РП-2 яч.5	Ошибочные действия оперативного персонала при вводе в работу КЛ-10 кВ от ТП-48 до ТП-49	Питание потребителей восстановлено по нормальной схеме	16-21	16-30				Итого объектов за май:		0	Аварийных отключений не было		4																																																																
Итого объектов за март:		0	Аварийных отключений не было		2																																																																																																																																																																																						
29.04.2017					ПС Новая секция 2	Неисправность в ССО на второй секции ПС "Новая".	Нагрузка в РП-10, 5, 8 переведена на 2 секцию																																																																																																																																																																																				
03-27	04-12																																																																																																																																																																																										
03-27	03-52			РП-10 секция 1																																																																																																																																																																																							
03-27	04-04			РП-5 секция 1																																																																																																																																																																																							
03-27	04-12			РП-8 секция 1																																																																																																																																																																																							
Итого объектов за апрель:		0	Аварийных отключений не было		1																																																																																																																																																																																						
03.05.2017					ПС Спутник фид.9	При проведении земляных работ сторонней организацией в охранной зоне КЛ-10 кВ повреждена КЛ-10 кВ от ПС Спутник ф.9 до РП-5 яч.13	Кабельная линия выведена в ремонт.																																																																																																																																																																																				
12-07	-																																																																																																																																																																																										
11.05.2017					РП-4 яч.17	Неисправность на КЛ-10 кВ от ТП-70 яч.8 до ТП-115 яч.3	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии.																																																																																																																																																																																				
09-42	10-50																																																																																																																																																																																										
09-45	09-57				РП-6	Неисправность в ССО.	Участок неисправной сети выведен в ремонт, напряжение подано по нормальной схеме.																																																																																																																																																																																				
20.05.2017					РП-7 яч.15	Неисправность на КЛ-10 кВ от РП-7 яч.15 до ТП-13 яч.5	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии																																																																																																																																																																																				
11-00	12-10																																																																																																																																																																																										
30.05.2017					РП-2 яч.5	Ошибочные действия оперативного персонала при вводе в работу КЛ-10 кВ от ТП-48 до ТП-49	Питание потребителей восстановлено по нормальной схеме																																																																																																																																																																																				
16-21	16-30																																																																																																																																																																																										
Итого объектов за май:		0	Аварийных отключений не было		4																																																																																																																																																																																						

12.06.2017					РП-8 яч.16	Неисправность в сети потребителя	Участок неисправной сети выведен в ремонт, остальным потребителям подано напряжение
04-01	04-54						
21.06.2017					ПС Новая фид.117	Неисправность на линии от ПС Новая ф.117 до РП-10 яч.10	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии
05-18	05-20						
09-45	10-33				ТП-83 гр.5	Возгорание павильона ИП Семенова	В ТП-83 отключен рубильник гр.5. На ВЛ-0,4 кВ откинут СИП в сторону павильона, от гр.5 восстановлено электроснабжение
15-50	16-15				РП-7 яч.12	При вхождении в параллельную работу в РП-7 отключен защитой МВ яч.12 от перетоков	После проверки присоединенной сети возобновлено электроснабжение
Итого объектов за июнь:		0	Аварийных отключений не было		4		
Итого объектов за июль:		0	Аварийных отключений не было		0		
01.08.2017					ПС Новая секция 2	Повреждение в ССО на уровне 10 кВ ПС Новая 2 секция в результате пробоя опорных изоляторов на секциях 1 и 2 в РП -5	Нагрузка РП-5 переведена на фид.№117,113,102 соответственно
03-27	04-12				РП-10 секция 1		
03-27	03-52				РП-5 секция 1		
03-27	04-04				РП-8 секция 1,2		
03-27	04-12						
15.08.2017					ТП-24 гр.6	Повреждение КЛ-0,4 кВ между ж.д.Терешковой 4 и 8 при производстве земляных работ в охранной зоне КЛ-0,4 кВ сторонней организацией	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии
14-35	16-05						
18.08.2017					ТП-41 гр.8	ОСП "ВКХ" повредили КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до ж.д. Винокурова,37 при производстве земляных работ в охранной зоне КЛ-0,4 кВ	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии
15-35	16-53						
23.08.2017					РП-6	Неисправность в ССО (на ПС "Спутник" отключился фид.41)	В ССО перевели на резервную линию.
09-34	09-50						
28.08.2017					ПС Спутник	Неисправность в сетях 110 кВ СПО "Чувашэнерго"	В сетях ОСП "НГЭС" переключений не производилось
13-26	13-29						
Итого объектов за август:		0	Аварийных отключений не было		5		
15.09.2017					РП-3 яч.10	Неисправность в сетях смежной сетевой организации ООО "Сеть-Сервис" (ТП-112,112А).	Выявляли неисправный участок сети с поэтапной подачи напряжения на исправные сети по нормальной схеме.
13-11	14-25						
14-05	16-45				РП-5 секция 1,2	Замыкание на"землю" на яч.19 в РП-5 с образованием дуги и погашением обеих секций.	На исправную секцию РП-5 подано напряжение от ПС Спутник по резервной фидеру и на отходящие линии.
27.09.2017					ТП-63 яч.5	Отключился ВН яч.5 ТП-63.	Неисправность привода ВН. После устранения дефекта оборудование введено в работу.
02-10	02-35						
28.09.2017					РП-7 яч.12	Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-61яч.4 до КТП-152 при проведении земляных работ. КЛ на балансе потребителя.	Персоналом потребителя неисправная кабельная линия выведена в ремонт, восстановлено электроснабжение по нормальной схеме.
11-45	13-10						
Итого объектов за сентябрь:		0	Аварийных отключений не было		4		

16.10.2017					РП-5 секция1	Ошибочные действия оперативного персонала при выводе в ремонт яч.6, 8 в РП-5.	Электроснабжение потребителей в РП-5 возобновлено по нормальной схеме.
00-20	00-25						
00-20	00-27				РП-5 секция2		
Итого объектов за октябрь:		0	Аварийных отключений не было		1		
05.11.2017							
10-09	11-02				РП-7 яч.10	Повреждение КЛ-10 кВ от КТП-"Шуба" до КТП-"Шуба-2" при проведении земляных работ. КЛ-10 кВ на балансе потребителя.	Участок неисправной сети выведен в ремонт, напряжение подано по нормальной схеме.
Итого объектов за ноябрь:		0	Аварийных отключений не было		1		
03.12.2017							
16-02	16-22				РП-2 яч.2	Неисправность в концевой заделке ТП-43 яч.2.	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по нормальной схеме (ТП-43,44 запитали по резервной линии от яч.9).
16-02	16-22				РП-2 яч.6		
16-02	17-33				РП-2 яч.12 (ТП-43)		
16-02	17-22				РП-2 яч.12 (ТП-44)		
16-02	16-50				РП-2 яч.9		
21.12.2017							
13-18	13-54				РП-7 яч.18	Повреждены походные изоляторы 10 кВ на ТП-73.	Неисправная участок сети выведена в ремонт, потребители запитаны по нормальной схеме (потребителей ТП-73 запитали по резервной линии от ТП-173).
13-18	14-04				РП-7 яч.18 (ТП-173)		
13-18	16-45				РП-7 яч.18 (ТП-73)		
Итого объектов за декабрь:		0	Аварийных отключений не было		2		
Итого объектов за год:		0	Аварийных отключений не было		27		