

**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ОСП "Новочебоксарские городские электрические сети"
МУП "КС г. Новочебоксарска", вызванных авариями или внеплановыми отключениями за 2018 год**

Дата		Аварии			Инциденты, внеплановые отключения		
откл.	вкл.	Наименование энергообъектов	Причина отключения	Мероприятия по устранению	Наименование энергообъектов	Причина отключения	Мероприятия по устранению
Итого объектов за январь:		0	Аварийных отключений не было		0		
04.02.2018					РП-7 яч.10	Обрыв перемычки от КЛ-10кВ до РЛНД на опоре №1 от КВЛ-10кВ яч.5 ТП-154 в сторону КТП-"Цивиль"	КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители ТП-154 запитаны по резервной линии
17-25	18-20						
Итого объектов за февраль:		0	Аварийных отключений не было		1		
Итого объектов за март:		0	Аварийных отключений не было		0		
03.04.2018					РП-7 яч.10	Пробой проходного изолятора в КТП-"Цивиль" (КТП на балансе потребителя)	КТП-"Цивиль" отключена (отпай ВЛ-10кВ отсоединен)
19-51	20-38						
22.04.2018					РП-7 яч.17	Неисправность на КЛ-10 кВ от ТП-74 яч.2 до ЯКНО	Кабельная линия выведена в ремонт
10-15	12-10						
Итого объектов за апрель:		0	Аварийных отключений не было		2		
Итого объектов за май:		0	Аварийных отключений не было		0		
20.06.2018					ПС "Спутник" фидер 6	Неисправность в соединительной муфте на КЛ-10кВ от ПС "Спутник" ф.6 до РП-5 яч.14	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии
16-32	16-46						
27.06.2018					РП-1 яч.7	Неисправность на линии от ТП-20 яч.2 до ТП-27 яч.5	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии
01-19	02-05						
Итого объектов за июнь:		0	Аварийных отключений не было		2		
11.07.2018					РП-3 яч.5	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-100 яч.1 до ТП-40 яч.7 при производстве земляных работ сторонней организацией	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии
14-07	15-15						
12.07.2018					РП-4 яч.18	Неисправность на КЛ-10кВ от ТП-70 яч.3 до ТП-109 яч.2	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, восстановлено электроснабжение по нормальной схеме
00-47	01-43						
09-44	10-02				РП-5 яч.12	Повреждение на КЛ-10кВ от РП-5 яч.12 до ТП-79 яч.1 при производстве земляных работ в охранной зоне службой КЛ	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии
10-06	10-35				РП-2 ДСК яч.22	Неисправность на КЛ-10кВ от РП-2 ДСК яч.22 до РП-6 яч.10	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии
11-30	16-15				ПС "Спутник" фидер 45	Повреждение на опорном изоляторе на РЛНД 2 оп.6 ВЛИ-10кВ (ф.В) отпая с линии ф.45 до РП-6 яч.7	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии. Демонтирован РЛНД-2, после установки перемычки восстановлено электроснабжение по резервной линии
Итого объектов за июль:		0	Аварийных отключений не было		4		

13.08.2018					РП-2 яч.7	КЗ на рубильниках гр.2 и 4 в ТП-52 (ошибка ремонтного персонала)	Неисправное оборудование выведено из работы, электроснабжение восстановлено по нормальной схеме
09-00	10-44						
Итого объектов за август:		0	Аварийных отключений не было		1		
13.09.2018					РП-7 яч.9	Ошибочные действия персонала КТП-159 (включен ЗР на рабочую линию)	Неисправный участок сети отсечен. Поэтапно подано напряжение от РП-7 яч.10 по резервной линии
13-32	14-25						
18.09.2018					РП-2 ДСК яч.22	Неисправность на КЛ-10кВ от РП-2 ДСК яч.22 до РП-6 яч.10	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии
14-33	14-53						
Итого объектов за сентябрь:		0	Аварийных отключений не было		2		
08.10.2018					ТП-154 яч.2	Обрыв провода ВЛ-10кВ (ф.В)	Неисправная воздушная линия выведена в ремонт, по завершении ремонта электроснабжение восстановлено
15-45	16-07						
13.10.2018					РП-5 яч.43	Неисправность в концевой заделке КЛ-10кВ от ТП-63 яч.4 до ТП-76 яч.8	Неисправная кабельная линия выведена в ремонт, потребители запитаны по резервной линии
07-16	07-41						
17.10.2018					РП-3 яч.5 (все РП-3)	При ремонте второй секции отключился рабочий ввод яч.5 РП-5 (причина неясна)	От яч.5 РП-3 подано напряжение всем потребителям
14-17	16-35						
Итого объектов за октябрь:		0	Аварийных отключений не было		3		
01.11.2018					РП-4 яч.17	Ошибка оперативного персонала при подготовке рабочего места в ТП-70	Неисправный участок выведен в ремонт. Электроснабжение восстановлено по нормальной схеме
09-03	09-17						
26.11.2018					РП-1 яч.17	Ошибка оперативного персонала при выводе в ремонт яч.1,2 РП-1	Электроснабжение восстановлено по нормальной схеме
23-55	00-07 (27.11)						
Итого объектов за ноябрь:		0	Аварийных отключений не было		2		
Итого объектов за декабрь:		0	Аварийных отключений не было		0		
Итого объектов за год:		0	Аварийных отключений не было		17		