

Информация
о результатах контрольных замеров уровней напряжения на секциях распределительных пунктов ОСП "НГЭС" МУП "КС г.Новочебоксарска" за I полугодие 2019 года

19.06.19.	Центр питания "Спутник"										Центр питания "Новая"							
	РП-1		РП-2		РП-3		РП-4		РП-7		РП-5				РП-8		РП-10	
	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.3	секц.4	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2
1=00	34,9	58,1	58,3	45,0	51,2	8,9	24,9	31,4	32,0	218,7	222,6	448,3	14,9	30,4	31,5	27,6		
2=00	28,9	45,5	51,0	38,1	40,4	8,4	18,4	22,5	29,4	177,8	187,8	371,3	0,0	25,0	27,8	22,8	10,4	10,4
3=00	29,2	43,8	49,6	40,7	40,4	7,7	17,0	21,5	28,0	176,0	183,7	365,4	8,9	25,9	28,2	22,9		
4=00	35,4	53,1	55,3	42,5	42,3	8,1	22,7	24,9	32,1	201,5	205,0	413,0	0,0	33,4	33,3	23,2	10,4	10,4
5=00	43,3	63,2	65,2	50,2	49,1	9,6	30,0	31,9	34,3	239,4	242,1	489,1	7,9	32,9	39,0	33,2		
6=00	45,2	63,8	78,6	55,0	58,3	10,3	31,9	35,9	44,0	269,1	286,3	564,2	0,0	36,3	47,2	34,4	10,3	10,3
7=00	51,6	72,1	85,3	66,2	67,1	14,2	56,4	44,9	51,1	304,7	338,6	653,3	39,6	46,0	48,6	36,8		
8=00	51,8	88,3	93,3	75,5	78,9	14,6	81,2	47,7	62,2	350,5	397,0	759,2	0,0	45,9	52,9	38,2	10,2	10,2
9=00	55,1	75,6	97,8	79,6	81,6	15,6	66,1	50,6	63,7	346,8	408,9	763,0	39,6	48,4	53,4	40,7		
10=00	52,7	78,7	94,3	76,0	83,1	16,3	77,1	49,1	58,2	347,8	405,4	764,8	0,0	65,4	51,4	39,1	10,2	10,2
11=00	56,6	87,6	100,5	82,0	78,9	14,1	65,7	52,4	59,9	360,8	396,1	768,7	31,7	52,1	54,0	41,5		
12=00	53,8	79,3	98,4	81,1	84,7	18,7	79,1	55,9	61,0	370,3	405,7	788,1	0,0	49,2	57,4	43,5	10,2	10,2
13=00	55,9	78,9	96,8	79,2	84,3	15,8	65,9	49,5	58,6	349,7	399,3	760,6	39,6	48,6	51,3	39,3		
14=00	50,4	76,8	93,1	82,9	80,9	16,5	70,1	46,0	54,9	350,0	384,1	745,5	0,0	44,7	49,7	43,9	10,2	10,2
15=00	50,0	79,8	91,9	79,0	85,0	15,7	68,8	49,9	57,6	344,7	383,2	739,3	25,7	48,0	50,4	40,9		
16=00	58,5	78,6	91,7	81,3	86,3	11,8	62,1	51,4	63,3	341,0	394,9	747,4	0,0	48,4	47,5	41,7	10,2	10,2
17=00	59,0	79,5	94,4	78,9	82,7	15,3	50,5	50,3	64,1	338,1	381,2	730,6	27,7	44,4	53,4	42,3		
18=00	58,5	81,6	96,5	81,9	86,4	15,5	47,5	51,2	62,1	348,6	384,0	744,1	0,0	45,1	51,2	44,3	10,2	10,2
19=00	60,5	81,4	90,8	77,7	77,6	14,9	31,6	49,3	59,9	338,8	360,1	709,9	24,8	45,6	54,3	44,3		
20=00	61,1	84,8	87,9	74,9	75,7	14,6	31,2	46,6	57,0	337,5	348,6	696,9	0,0	45,9	55,5	48,3	10,2	10,2
21=00	62,1	88,8	91,1	74,9	79,2	14,9	42,8	51,5	56,4	353,5	363,1	728,0	19,8	56,2	55,7	47,8		
22=00	53,2	72,6	80,8	62,7	68,3	2,0	31,6	43,3	46,9	284,8	311,5	605,7	0,0	37,8	47,1	40,0	10,3	10,3
23=00	44,1	60,9	68,3	54,4	61,0	1,5	43,5	38,5	40,4	249,1	279,4	536,7	12,9	33,9	42,2	33,1		
24=00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	10,3

Информация
о результатах контрольных замеров потокораспределения, нагрузок в распределительных пунктах ОСП "НГЭС" по фидерам (в амперах) за I полугодие 2019 года

19.06.19.	Центр питания "Спутник"													Центр питания "Новая"											
	РП-1		РП-2		РП-3		РП-4		РП-7		РП-5		1 СШ	2 СШ	РП-2 ДСК	РП-5		РП-8		РП-10		1СШ	2СШ	Новая*	
	ф.5	ф.32	ф.39	ф.34	ф.33	ф.38	ф.35	ф.40	ф.11	ф.28	ф.9	ф.6	Спутник	Спутник	Спутник	ф.22	ф.113	ф.230	ф.102	ф.238	ф.117	ф.234	Новая	Новая	Новая*
1=00	47,7	33,4	54,1	35,1	60,7	68,5	41,5	50,3	7,5	22,7	32,9	33,7	244,4	243,7	488,1		31,8	35,4	31,2	41,9			63	77,3	140,3
2=00	45	32	49,1	34,4	60,5	63	38,6	50,4	8,1	22,7	31,4	31,8	232,7	234,3	467	15	31,7	31,8	28,9	42,6	11,5	12,5	72,1	86,9	159
3=00	37,1	28,2	41,8	28,5	47,4	55,1	32,7	39,8	7,6	16,8	22,5	29,3	189,1	197,7	386,8		26	28,1	23,9	36,9			49,9	65	114,9
4=00	36,6	27,8	41,6	28,8	45,6	53,6	34,9	39,8	7	15,5	21,5	27,9	187,2	193,4	380,6	9	27	28,5	24	38,1	10	9	61	75,6	136,6
5=00	47,8	26,8	42,5	34,9	55,3	59,8	36,5	41,7	7,4	20,7	24,9	31,9	214,4	215,8	430,2		34,8	33,6	24,3	40,8			59,1	74,4	133,5
6=00	54,2	31,8	51	42,6	65,8	70,5	43,1	48,4	8,7	27,4	31,9	34,1	254,7	254,8	509,5	8	34,3	39,4	34,8	47,6	10	14	79,1	101	180,1
7=00	69,8	41,6	57,5	44,5	66,5	85	47,2	57,4	9,4	29,1	35,9	43,8	286,3	301,4	587,7		37,8	47,7	36	54,2			73,8	101,9	175,7
8=00	67,7	45	66,7	50,8	75,1	92,2	56,8	66,1	12,9	51,5	44,9	50,8	324,1	356,4	680,5	40	47,9	49,1	38,5	59,3	12,5	17	98,9	125,4	224,3
9=00	82,4	52,2	72,7	51	92	100,9	64,8	77,7	13,3	74,2	47,7	61,9	372,9	417,9	790,8		47,8	53,4	40	60,3			87,8	113,7	201,5
10=00	82,4	61,7	74,6	54,3	78,8	105,7	68,3	80,4	14,2	60,4	50,6	63,4	368,9	425,9	794,8	40	50,4	53,9	42,6	70,4	13	18,5	106	142,8	248,8
11=00	81,8	62,7	77,1	51,9	82	101,9	65,2	81,9	14,8	70,4	49,1	57,9	370	426,7	796,7		68,1	51,9	40,9	65,8			109	117,7	226,7
12=00	78,5	55,3	78,4	55,7	91,3	108,6	70,4	77,7	12,8	60	52,4	59,6	383,8	416,9	800,7	32	54,3	54,5	43,5	62,9	12,5	14	110,3	131,4	241,7
13=00	89,6	51,3	79,2	53	82,6	106,4	69,6	83,4	17	72,2	55,9	60,7	393,9	427	820,9		51,3	58	45,5	66,9			96,8	124,9	221,7
14=00	73,7	59	84,2	55	82,2	104,7	68	83,1	14,4	60,2	49,5	58,3	372	420,3	792,3	40	50,6	51,8	41,1	67,8	11	14	102,7	133,6	236,3
15=00	79,1	55,7	81	49,6	80	100,7	71,2	79,7	15	64	46	54,6	372,3	404,3	776,6		46,6	50,2	46	64,6			92,6	114,8	207,4
16=00	71,8	51,1	79,8	49,2	83,1	99,3	67,8	83,7	14,3	62,8	49,9	57,3	366,7	403,4	770,1	26	50	50,9	42,8	67,2	10	14	102,8	132,1	234,9
17=00	72,2	54,3	76,8	57,6	81,9	99,1	69,8	85	10,7	56,7	51,4	63	362,8	415,7	778,5		50,4	48	43,7	69,1			94,1	117,1	211,2
18=00	67,4	49,7	77,6	58,1	82,8	102,1	67,7	81,5	13,9	46,1	50,3	63,8	359,7	401,3	761	28	46,3	53,9	44,3	70,1	10	14	100,6	138	238,6
19=00	72,2	52	78,1	57,6	85	104,3	70,3	85,1	14,1	43,4	51,2	61,8	370,9	404,2	775,1		47	51,7	46,4	68,9			93,4	120,6	214
20=00	70	56,3	76,1	59,6	84,8	98,2	66,7	76,5	13,5	28,9	49,3	59,6	360,4	379,1	739,5	25	47,5	54,8	46,4	70,5	38	18	131,9	143,3	275,2
21=00	68,6	51,9	77,9	60,2	88,3	95	64,3	74,6	13,3	28,5	46,6	56,7	359	366,9	725,9		47,8	56,1	50,6	72,9			98,4	129	227,4
22=00	75	49,3	79,3	61,2	92,5	98,5	64,3	78	13,5	39,1	51,5	56,1	376,1	382,2	758,3	20	58,5	56,3	50	73,1	13,5	17	122	146,4	268,4
23=00	59,6	45,3	68,9	52,4	75,6	87,3	53,8	67,3	1,8	28,9	43,3	46,7	303	327,9	630,9		39,4	47,6	41,9	58			81,3	105,6	186,9
24=00	53,6	36,9	61,4	43,4	63,4	73,8	46,7	60,1	1,4	39,7	38,5	40,2	265	294,1	559,1	13	35,3	42,6	34,7	49,8	11,5	9,5	81,5	101,9	183,4