

Информация  
об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии по  
ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска»  
за II квартал 2019 г.

Во II квартале 2019 года объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии по МУП «КС г. Новочебоксарска» ОСП «Новочебоксарские городские электрические сети» составил 416,3 кВт\*ч.

4	03.04.2019г от 09-35ч до 10-02ч	0ч 27мин	ТП-27 гр.2,20	ж/д ул. Коммунистическая, 31 и маг. "Бристоль"	При проведении земляных работ службой КЛ была повреждена линия с гр.20 (при этом на гр.20 сгорели 2 пр-ля, на гр.2 - один пр-ль.)	см. Булдашев В.А.	10,67
5	15.04.2019г от 02-32 до 03-10	0ч 38мин	ТП-68 гр. 8, 11	ж/д ул. Винокурова, 65А	КЗ на вводных рубильниках ВРУ-0,4кВ ж/д Винокурова, 65А	см. Обметкин А.А.	1,39
6	21.04.2019г от 00-49ч до 01-59ч (02-05ч Св. город)	1ч10мин	РП-7 яч.17	ТП-175 1 сек. (ТП-174, 176, 177, 178, 179)	Повреждение на КЛ-10кВ от РП-7 яч.17 до ТП-157 яч.4 (на обслуживании ОАО "ЧГЭС")	см. Кочергин А.Н.	143,34
		1ч16мин		ТП-157, 158			
7	04.05.2019г от 01ч 04мин	1ч58мин	РП-7 яч.18	ТП-175, 113, 114, 74, 54, 157, 158	При отыскании "земли в сети" на 2 сек. ПС Спутник выявлен неисправный кабель КЛ-10кВ фид. 6 до РП-5 яч.14. Как вторичное проявление перенапряжения на секции ПС Спутник вышел из строя изолятор на оп.№4 ВЛ-10кВ от ТП-175 яч.2 до ТП-73 на фазе А.	см. Кувшинов С.А.	443,4
		3ч08мин		ТП-73, 173			
		4ч 36мин		ТП-177, 178			
		8ч40мин		ТП-174			
		8ч46мин		ТП-176			
		8ч52мин		ТП-179			
		0ч40мин		ТП-73, 173			
8	25.05.2019г от 08ч 45мин	0ч28мин	РП-3 яч.3	ТП-4, 8	Повреждение на КЛ-10кВ от ТП-11 яч.3 до ТП-110 яч.4 (организация ООО "Роспан" проводила земляные работы).	см. Обметкин А.А.	460,98
		0ч40мин		ТП-32, 71,110, КТП-25кВА ИП Никитин			
		1ч10мин		ТП-6			

		1ч30мин		ТП-10				
		1ч50мин		ТП-11				
9	03.06.2019 г от 21ч-45мин	1ч35ми н	ТП-3 гр.3	ж/д Молодежная, 11	Повреждение на КЛ-0,4кВ от ВРУ- 0,4кВ Молодежная, 11 (2п) до РК четвертого подъезда Молод.11 (организация ООО "Тим-систем" проводила земляные работы).			40,38
10	19.06.2019г от 22-12ч до 22-27ч (23-40ч Св. город)	0ч15мин	РП-7 яч.17	ТП-175/ 1 сек. (ТП-174, 176, 177, 178, 179)	Короткое замыкание в ТП- 157 на яч.4 (на обслуживании ОАО "ЧГЭС") - выгорел полимерный изолятор	см. Кочергин А.Н.	4,76	
		1ч28мин		ТП-157, 158 "Светлый город" (на обслуживании ОАО "ЧГЭС")			175,12	
<b>Итого за II квартал: 7 отключений</b>								1280,04