

Информация
о результатах контрольных замеров уровней напряжения на секциях распределительных пунктов ОСП "НГЭС" МУП "КС г.Новочебоксарска" за II полугодие 2019 года

19.06.19.	Центр питания "Спутник"										Центр питания "Новая"								
	РП-1		РП-2		РП-3		РП-4		РП-7		РП-5				РП-8		РП-10		
	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.3	секц.4	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	
1=00	10,4	10,3	10,4	10,4	10,4	10,5	10,5	10,5	10,3			10,5	10,3	10,2	10,4	10,5	10,4		
2=00	10,4	10,3	10,4	10,3	10,3	10,5	10,5	10,3	10,5	10,3		10,5	10,3	10,2	10,4	10,5	10,4	10,4	10,4
3=00	10,4	10,3	10,4	10,4	10,4	10,5	10,5	10,4				10,5	10,4	10,2	10,5	10,5	10,4		
4=00	10,4	10,3	10,4	10,3	10,4	10,5	10,5	10,4	10,5	10,3		10,5	10,3	10,2	10,4	10,5	10,4	10,4	10,4
5=00	10,4	10,3	10,4	10,3	10,3	10,5	10,5	10,3				10,5	10,3	10,1	10,4	10,4	10,4		
6=00	10,4	10,2	10,3	10,3	10,3	10,4	10,5	10,3	10,5	10,3		10,5	10,3	10,1	10,4	10,4	10,4	10,3	10,3
7=00	10,2	10,1	10,2	10,2	10,2	10,3	10,2	10,2				10,4	10,2	10,0	10,3	10,3	10,3		
8=00	10,1	10,1	10,1	10,2	10,1	10,2	10,1	10,1	10,5	10,0		10,3	10,0	10,0	10,2	10,3	10,2	10,2	10,2
9=00	10,1	10,1	10,1	10,2	10,1	10,2	10,1	10,1				10,2	10,1	10,0	10,2	10,3	10,2		
10=00	10,1	10,1	10,1	10,2	10,2	10,2	10,1	10,1	10,5	10,0		10,2	10,2	10,0	10,2	10,3	10,3	10,2	10,2
11=00	10,1	10,1	10,1	10,2	10,2	10,2	10,1	10,1				10,2	10,2	10,0	10,3	10,3	10,3		
12=00	10,1	10,1	10,1	10,2	10,2	10,2	10,1	10,2	10,2	10,0		10,2	10,1	10,0	10,3	10,3	10,3	10,2	10,2
13=00	10,1	10,1	10,1	10,2	10,1	10,2	10,1	10,1				10,2	10,1	10,0	10,3	10,3	10,3		
14=00	10,1	10,1	10,1	10,2	10,1	10,2	10,1	10,1	10,2	10,0		10,3	10,1	10,0	10,3	10,3	10,3	10,2	10,2
15=00	10,2	10,1	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2				10,3	10,2	10,0	10,3	10,3	10,3		
16=00	10,1	10,1	10,1	10,2	10,2	10,2	10,1	10,1	10,2	10,1		10,3	10,1	10,0	10,3	10,3	10,3	10,2	10,2
17=00	10,2	10,1	10,2	10,2	10,2	10,3	10,2	10,2				10,3	10,1	10,0	10,3	10,3	10,3		
18=00	10,2	10,1	10,2	10,2	10,2	10,3	10,2	10,2	10,4	10,1		10,4	10,2	10,1	10,3	10,3	10,3	10,2	10,2
19=00	10,3	10,1	10,2	10,3	10,2	10,3	10,2	10,2				10,5	10,2	10,1	10,3	10,4	10,3		
20=00	10,3	10,2	10,3	10,3	10,2	10,4	10,4	10,2	10,5	10,2		10,5	10,2	10,1	10,3	10,4	10,3	10,2	10,2
21=00	10,3	10,2	10,3	10,3	10,2	10,4	10,4	10,2				10,5	10,2	10,1	10,3	10,4	10,3		
22=00	10,3	10,2	10,3	10,3	10,3	10,4	10,4	10,3	10,5	10,2		10,5	10,3	10,1	10,4	10,4	10,4	10,3	10,3
23=00	10,4	10,2	10,4	10,3	10,3	10,4	10,5	10,3				10,5	10,3	10,2	10,4	10,5	10,4		
24=00	10,4	10,3	10,4	10,4	10,4	10,5	10,5	10,4	10,5	10,2		10,5	10,3	10,2	10,5	10,5	10,5	10,4	10,4

Информация
о результатах контрольных замеров потоко-распределения, нагрузок в распределительных пунктах ОСП "НГЭС" по фидерам (в амперах) за II полугодие 2019 года

19.06.19.	Центр питания "Спутник"													Центр питания "Новая"											
	РП-1		РП-2		РП-3		РП-4		РП-7		РП-5		1 СШ	2 СШ	Спутник	РП-2 ДСК	РП-5		РП-8		РП-10		1СШ	2СШ	Новая*
	ф.5	ф.32	ф.39	ф.34	ф.33	ф.38	ф.35	ф.40	ф.11	ф.28	ф.9	ф.6	Спутник	Спутник	Спутник	ф.22	ф.113	ф.230	ф.102	ф.238	ф.117	ф.234	Новая	Новая	Новая*
1=00	47,3	40,3	50,2	43,9	61,7	76,3	47,7	59,8			34,5	36,5	241,4	256,8	498,2		34,3	39,7	31,7	46,9			66	86,6	152,6
2=00	43,6	37,5	46,2	41,5	56,2	73,3	44,3	57,5	9	42	33,1	35,5	232,4	287,3	519,7	28	32,2	39,1	30,6	45,4	12	8	74,8	92,5	167,3
3=00	41,4	36,9	45,1	38,8	58	71,6	46	56,8			32,1	34,4	222,6	238,5	461,1		31,6	37,4	29,3	43,9			60,9	81,3	142,2
4=00	43,2	37,1	44,9	41,4	57,8	74,3	43,2	57,8	9	43	32,8	34,5	230,9	288,1	519	30	32,4	38,8	29,5	44,3	10	11	71,9	94,1	166
5=00	64,3	38,8	48,9	49,1	63,7	80,6	46,2	63,7			36,6	42,7	259,7	274,9	534,6		40,1	43,9	31,2	46,5			71,3	90,4	161,7
6=00	70,3	46	56,9	64,9	76,5	86,4	53,9	75,2	9	60	46,7	49,1	313,3	381,6	694,9	30	51	51,4	39,9	59,3	15	14	105,9	124,7	230,6
7=00	94	55,5	63,4	70,4	86,7	109,7	61	86,9			52,9	59,4	358	381,9	739,9		66,5	60,4	50,2	76,3			116,7	136,7	253,4
8=00	82,1	58,2	63	74,6	91,1	111,9	71	80,8	11	103	46,7	69,7	364,9	498,2	863,1	48	63,9	67,7	44,7	72,5	18	15	126,6	155,2	281,8
9=00	83,8	66,9	67,5	78,3	100,3	120,6	75,5	87,1			52,5	71,6	379,6	424,5	804,1		65,9	68,6	51,3	75,5			117,2	144,1	261,3
10=00	78	67,5	70,5	81,8	94,6	117,5	81,6	89	13	115	52,6	67,8	390,3	538,6	928,9	45	58,1	65,3	45,1	72,9	16	13	119,2	151,2	270,4
11=00	84,6	63,5	70,7	77,7	92,5	115	76,5	86,4			49,3	69,7	373,6	412,3	785,9		59,4	61,8	47	72,8			106,4	134,6	241
12=00	73,1	64,6	69,8	78,9	93,7	118,4	76,5	89,1	12	114	51,2	69,4	376,3	534,4	910,7	45	62,6	64,6	43,2	73,8	15,5	15	121,3	153,4	274,7
13=00	81,1	63,5	69,5	77	93,3	116,3	78	87,6			50,9	68,4	372,8	412,8	785,6		65,1	66,4	45,2	74,5			110,3	140,9	251,2
14=00	80,6	66,3	70,7	77,7	87,6	118,8	78,2	90,5	11	118	55,1	67,5	383,2	538,8	922	45	63,3	69,5	44,8	75,2	16	16	124,1	160,7	284,8
15=00	91,4	61,5	73,7	73,2	95,8	124,6	81,5	88,5			53,5	66,1	395,9	413,9	809,8		63,7	73,8	46,8	79,8			110,5	153,6	264,1
16=00	103,1	70,2	88,9	83,5	102,9	145,6	88,9	107,9	9	100	62,7	75,5	455,5	582,7	1038,2	42	75	81,2	56,2	86,5	16	16	147,2	183,7	330,9
17=00	92,2	73,9	89,6	88,2	105,4	136,1	89,8	107,3			65,4	76,7	442,4	482,2	924,6		66,1	81,8	59,6	93,7			125,7	175,5	301,2
18=00	84,7	72,8	92,7	83,4	105,4	142,1	91,3	108,2	9	80	69,7	77,4	452,8	563,9	1016,7	35	75,3	82,5	62,6	95,6	17	15	154,9	193,1	348
19=00	84,3	73,4	93,2	84,5	106,3	146,3	91	105,3			71,1	82,5	445,9	492	937,9		60	85,4	64,3	97,2			124,3	182,6	306,9
20=00	86,1	70,2	92,6	79,5	100,6	130,6	85,9	98,8	8	75	67,3	75,1	440,5	529,2	969,7	22	63,1	83,6	64,8	94,5	20	15	147,9	193,1	341
21=00	84,9	65,6	84,1	75,9	98,8	119,9	80,2	93,6			65,8	68,6	413,8	423,6	837,4		52,5	75,8	60,8	87,4			113,3	163,2	276,5
22=00	73	55,4	71,7	65,6	86	110,9	74,6	79,5	8	50	51,6	58,8	364,9	420,2	785,1	30	58	64,5	55,1	78	17	17	130,1	159,5	289,6
23=00	55,5	50,3	62,8	54,8	76,5	92,5	59,6	72,7			43,8	47,6	298,2	317,9	616,1		39,6	55,2	43,9	59,9			83,5	115,1	198,6
24=00	49,7	43,6	54,7	46,4	65,1	82,3	49,6	63,7	8	48	38,9	41,1	266	325,1	591,1	25	37,2	44,1	36,2	53,7	11	6	84,4	103,8	188,2