

Информация
о результатах контрольных замеров уровней напряжения на секциях распределительных пунктов ОСП "НГЭС" МУП "КС г.Новочебоксарска" за I полугодие 2020 года

17.06.20.	Центр питания "Спутник"										Центр питания "Новая"							
	РП-1		РП-2		РП-3		РП-4		РП-7		РП-5				РП-8		РП-10	
	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.3	секц.4	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2
1=00	10,4	10,4	10,5	10,5	10,5	10,5	10,3	10,3			10,4	10,3	10,3	10,5	10,3	10,4		
2=00	10,4	10,3	10,5	10,5	10,5	10,5	10,3	10,3	10,4		10,4	10,3	10,3	10,5	10,3	10,4	10,4	10,4
3=00	10,5	10,4	10,5	10,5	10,5	10,5	10,4	10,3			10,5	10,4	10,3	10,5	10,3	10,4		
4=00	10,5	10,4	10,5	10,5	10,5	10,5	10,4	10,4	10,5		10,5	10,4	10,3	10,5	10,3	10,4	10,4	10,4
5=00	10,4	10,3	10,5	10,5	10,5	10,5	10,4	10,3			10,4	10,4	10,3	10,5	10,3	10,4		
6=00	10,4	10,4	10,5	10,5	10,5	10,5	10,3	10,4	10,4		10,4	10,4	10,3	10,5	10,3	10,4	10,3	10,3
7=00	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4	10,3	10,2	10,3			10,3	10,4	10,2	10,4	10,2	10,3		
8=00	10,4	10,4	10,4	10,4	10,5	10,5	10,3	10,3	10,1		10,3	10,4	10,1	10,3	10,1	10,2	10,2	10,2
9=00	10,3	10,3	10,3	10,4	10,4	10,2	10,2	10,1			10,3	10,3	10,1	10,3	10,1	10,2		
10=00	10,2	10,3	10,3	10,3	10,4	10,2	10,1	10,2	10,2		10,2	10,2	10,1	10,3	10,1	10,1	10,2	10,2
11=00	10,3	10,3	10,3	10,4	10,4	10,3	10,2	10,3			10,2	10,3	10,1	10,3	10,1	10,2		
12=00	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4	10,3	10,2	10,3	10,3		10,3	10,3	10,1	10,3	10,1	10,2	10,2	10,2
13=00	10,3	10,3	10,3	10,4	10,4	10,2	10,2	10,3			10,2	10,2	10,1	10,2	10,1	10,2		
14=00	10,3	10,3	10,3	10,4	10,4	10,2	10,2	10,2	10,3		10,2	10,2	10,1	10,3	10,1	10,2	10,2	10,2
15=00	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4	10,3	10,2	10,3			10,2	10,3	10,1	10,3	10,1	10,2		
16=00	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4	10,3	10,2	10,3	10,3		10,3	10,3	10,2	10,3	10,2	10,3	10,2	10,2
17=00	10,4	10,4	10,5	10,5	10,5	10,5	10,3	10,4			10,4	10,4	10,2	10,4	10,2	10,3		
18=00	10,3	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3	10,2	10,2	10,4		10,1	10,2	10,2	10,4	10,2	10,1	10,2	10,2
19=00	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4	10,3	10,2	10,2			10,2	10,2	10,2	10,4	10,2	10,3		
20=00	10,3	10,2	10,4	10,4	10,3	10,3	10,2	10,2	10,4		10,2	10,2	10,2	10,3	10,2	10,3	10,2	10,2
21=00	10,3	10,2	10,4	10,4	10,4	10,3	10,2	10,2			10,2	10,2	10,2	10,4	10,2	10,3		
22=00	10,3	10,2	10,4	10,4	10,3	10,3	10,2	10,2	10,4		10,3	10,2	10,2	10,4	10,2	10,3	10,3	10,3
23=00	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4	10,3	10,2	10,3			10,3	10,3	10,2	10,4	10,2	10,3		
24=00	10,4	10,3	10,5	10,5	10,4	10,5	10,3	10,3	10,5		10,4	10,3	10,2	10,5	10,2	10,3	10,3	10,3

Информация
о результатах контрольных замеров потокораспределения, нагрузок в распределительных пунктах ОСП "НГЭС" по фидерам (в амперах) за I полугодие 2020 года

17.06.20.	Центр питания "Спутник"												Центр питания "Новая"												
	РП-1		РП-2		РП-3		РП-4		РП-7		РП-5		1 СШ	2 СШ	Спутник	РП-2 ДСК	РП-5		РП-8		РП-10		1СШ	2СШ	Новая*
	ф.5	ф.32	ф.39	ф.34	ф.33	ф.38	ф.35	ф.40	ф.11	ф.28	ф.9	ф.6	Спутник	Спутник	Спутник	ф.22	ф.113	ф.230	ф.102	ф.238	ф.117	ф.234	Новая	Новая	Новая*
1=00	45,7	41	0	86,6	45	64,1	41,8	57,2		34,1	34,2	166,6	283,1	449,7	8,5	31,5	36	30,4	45,5				61,9	81,5	143,4
2=00	42,8	38,7	0	79,4	43,8	57,2	38,4	54,5	28	1,5	32,8	31,9	185,8	263,2	449	10,1	29,3	35	29,9	44,1	10	3	69,2	82,1	151,3
3=00	33,9	28,2	0	66,3	35,2	48,5	33,7	40,1			22,8	28,5	125,6	211,6	337,2	7,5	24,8	28,7	23,4	36,7			48,2	65,4	113,6
4=00	36,4	28,5	0	65	35,3	47,4	32,4	40	27	2	22,4	27,8	153,5	210,7	364,2	8	23,8	27,4	23	36,2	29	3	75,8	66,6	142,4
5=00	43,4	31,2	0	70,3	37,1	53,5	35,1	40,9			22,9	29,2	138,5	225,1	363,6	8,6	29,8	32,4	24,9	40,6			54,7	73	127,7
6=00	46,8	33,3	0	80,3	40,6	64,7	38,5	43,3	30	1	26,4	32,6	182,3	255,2	437,5	11,6	36,7	39,7	27,5	44,8	15	3	79,2	87,5	166,7
7=00	50,4	36,6	0	89,9	47,4	83,8	44,1	54			35,5	39,2	177,4	303,5	480,9	22,5	36,5	43,7	33,7	49,2			70,2	92,9	163,1
8=00	57,3	50,3	0	110,43	56	92,5	52,8	60,9	42	1	35,7	46,9	243,8	362,03	605,83	29,7	46,9	46,6	36	56,4	20	12	102,9	115	217,9
9=00	63,3	56,5	0	117,7	61,4	96,8	47,8	74			43,3	53,6	215,8	398,6	614,4	32,9	44,5	55,2	40,4	61,4			84,9	116,6	201,5
10=00	67,9	70,4	0	123,5	62,2	104,6	54	73,3	47	1	48,1	62,6	279,2	435,4	714,6	31,1	52,8	54,3	43,3	66,1	20	14	116,1	134,4	250,5
11=00	74	60,3	0	125	61,3	108,2	54,1	81,2			47,3	57,7	236,7	432,4	669,1	29,9	47,8	54,2	40,4	67,5			88,2	121,7	209,9
12=00	81,3	64,9	0	124,7	62,7	101,3	57	80,1	48	1	47,9	58,4	296,9	430,4	727,3	35,6	50	56,6	41	66,7	20	14	111	137,3	248,3
13=00	63	61,3	0	122,4	60,9	104	55,9	78,6			47,9	59,4	227,7	425,7	653,4	25,7	55,6	50,6	43	68,6			98,6	119,2	217,8
14=00	67,6	62,2	0	121,3	61,7	104,8	55,5	81	49	1	49,5	57,1	283,3	427,4	710,7	38,5	49,3	55,4	43,6	66,9	20	20	112,9	142,3	255,2
15=00	74,8	65,5	0	123	62,7	104,7	57,5	80,3			46,6	55,8	241,6	429,3	670,9	33,3	48,8	54	40,6	70,4			89,4	124,4	213,8
16=00	79,2	58,8	0	125,9	62,1	99,9	59,3	85,2	46	1	49,9	55,4	296,5	426,2	722,7	36	53,5	48,9	43,2	67,4	18	15	114,7	131,3	246
17=00	74,7	60,7	0	127,3	63,6	91,9	57,9	89,5			48,6	57,6	244,8	427	671,8	22,2	47,8	49,8	41,6	71			89,4	120,8	210,2
18=00	59,6	59,4	0	123,7	68	99,2	55,9	85,3	43	1	49,6	58,9	276,1	427,5	703,6	28,8	43,6	50,9	47,8	72,3	18	15	109,4	138,2	247,6
19=00	63,8	57,3	0	127,8	67,6	93,3	58,6	83,9			50,5	57,7	240,5	420	660,5	16,7	49,2	49,9	46,1	71,7			95,3	121,6	216,9
20=00	72,5	55,6	0	124,2	69,6	91,4	56,3	80,6	50	1	49	56	297,4	408,8	706,2	27,6	41,9	52,8	46,4	78,2	20	14	108,3	145	253,3
21=00	67,6	55,5	0	129	73,1	97,5	53,6	81			50,2	57,8	244,5	420,8	665,3	24,3	46,8	58,6	49,3	79,3			96,1	137,9	234
22=00	64,3	58,3	0	130	71	91,2	53,6	84,2	45	1	50,1	55,1	284	419,8	703,8	23,5	45,9	56,4	49,9	72,3	20	13	115,8	141,7	257,5
23=00	55,3	49,7	0	106,1	62,3	75,8	44,9	74,6			44,3	45	206,8	351,2	558	20,1	38,1	47,9	40,5	57,5			78,6	105,4	184
24=00	48,5	42,3	0	92,2	51,2	69,4	45,9	61,4	40	1	37,2	38,6	222,8	304,9	527,7	7,1	33,3	42,8	33,4	50,2	33	4,5	99,7	97,5	197,2