

**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ОСП "Новочебоксарские городские электрические сети"  
МУП "КС г. Новочебоксарска", вызванных авариями или внеплановыми отключениями за 2020 год**

Дата		Аварии			Инциденты, внеплановые отключения		
откл.	вкл.	Наименование энергообъектов	Причина отключения	Мероприятия по устранению	Наименование энергообъектов	Причина отключения	Мероприятия по устранению
<b>Итого объектов за январь:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>0</b>		
<b>Итого объектов за февраль:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>0</b>		
<b>Итого объектов за март:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>0</b>		
<b>Итого объектов за апрель:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>0</b>		
26.05.2020г					ПС Спутник фидер 38	Повреждение на КЛ-10кВ от ПС Спутник ф.38 до РП-3 яч.8	Неисправная линия выведена в ремонт, секция 2 РП-3 запитана по резервной схеме от секции 1 РП-3.
00-42	01-02						
<b>Итого объектов за май:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>1</b>		
17.06.2020г					РП-3 яч.6	Повреждение на КЛ-10кВ от ТП-37 яч.3 до ТП-38 яч.3 при производстве земляных работ (прокол выполняла ООО "МВМ-Групп")	Неисправная линия выведена в ремонт, ТП-38 запитали по резервной схеме, ТП-37 по нормальной схеме от яч.6 РП-3.
16-44	17-13						
<b>Итого объектов за июнь:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>1</b>		
04.07.2020г					РП-5 яч.37	Повреждение на КЛ-10кВ от РП-5 яч.37 до ТП-102 яч.1	Неисправная линия выведена в ремонт, ТП-105, 106, 108 и 102 запитали по резервной схеме от РП-5 яч.48.
16-37	17-14						
15.07.2020г					РП-7 яч.6	При переходе из однофазного замыкания на "землю" в двухфазное вышли из строя кабели КЛ-10кВ от РП-7 яч.6 до ТП-13 яч.5., и разрывной- от ТП-22 яч.2 до ТП-23 яч.2.	Неисправные линии выведены в ремонт, секцию 1 ТП-13 запитали по резервной линии; на ТП-22, 23, КТП-КСК подано напряжение по нормальной схеме.
13-49	14-35						
13-49					РП-1 яч.9		
17.07.2020г					РП-4 яч.14	При установке опор повреждена КЛ-10кВ от ТП-91 яч.10 до ТП-117 Макдоналдс яч.6 (Служба ВЛ-УО)	Неисправная линия выведена в ремонт, ТП-117 запитали по резервной схеме, на вторые секции ТП-91 и ТП-92 подано напряжение по нормальной схеме от яч.14 РП-4.
09-08	09-37						
<b>Итого объектов за июль:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>3</b>		
06.08.2020г					РП-3 яч.3	Повреждение на КЛ-10кВ от ТП-11 яч.3 до ТП-110 яч.4	Неисправная линия выведена в ремонт, ТП-32, 71, 110, КТП - "Никитин" запитали по резервной схеме. На ТП-4, 6, 8, 10 и 11 подано напряжение по нормальной схеме от яч.3 РП-3.
02-17	04-05						
27.08.2020г					РП-1 яч.8	Повреждение на КЛ-10кВ от ТП-19 яч.5 до ТП-27 яч.4	Неисправная линия выведена в ремонт, ТП-19 запитали по резервной схеме, на ТП-18 подано напряжение по нормальной схеме от яч.8 РП-1.
09-08	10-00						
<b>Итого объектов за август:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>2</b>		

21.09.2020г					РП-7 яч.20	Повреждение на КЛ-10кВ отТП-61 яч.9 до ТП-61А яч.5 (сети ООО "ТЭС")	Неисправная линия выведена в ремонт, на секцию 1 ТП-61 подано напряжение.
22-40	00-40 (22.09)						
<b>Итого объектов за сентябрь:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>1</b>		
26.10.2020г					ТП-107 гр.2, 20	Неисправность во ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул. В.Интернационалистов, 49	После устранения неисправности восстановлено электроснабжения жилого дома
12-00	14-20						
<b>Итого объектов за октябрь:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>1</b>		
04.11.2020г					РП-5 яч.12	Повреждение на КЛ-10кВ от РП-5 яч.12 до ТП-79 яч.1	Неисправная линия выведена в ремонт, на отключившиеся секции ТП-75, 77, 78, 79 подано напряжение по резервной схеме.
01-15	02-25						
01-15	02-25				РП-5 яч.25	При устранении аварийного отключения отключился ВВ яч.25	
<b>Итого объектов за ноябрь:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>1</b>		
22.12.2020г					РП-7 яч.6	Повреждение на КЛ-10кВ от РП-7 яч.6 до ТП-13 яч.5	Неисправная линия выведена в ремонт, секцию 1 ТП-13 запитали по резервной линии.
04-49	05-20						
<b>Итого объектов за декабрь:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>1</b>		
<b>Итого объектов за год:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>11</b>		