Информация
о результатах контрольных замеров уровней напряжения на секциях распределительных пунктов ОСП "НГЭС" МУП "КС г.Новочебоксарска" за I полугодие 2021 года

16.06.21.	Центр питания "Спутник"														Центр питания "Новая"					
	РП-1		РП-2		РП-3		РП-4		РП-7		РП-12		РП-5		РП-5		РП-8		РП-10	
	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2	секц.3	секц.4	секц.1	секц.2	секц.1	секц.2
1=00	10,4	10,4	10,5	10,5	10,4	10,3	10,3	10,4	10,2	10,3	10,4	10,4	10,3	10,3	10,3	10,4	10,3	10,3		
2=00	10,4	10,4	10,5	10,5	10,5	10,3	10,3	10,4	10,2	10,3	10,4	10,4	10,3	10,4	10,3	10,4	10,3	10,3	10,4	10,4
3=00	10,4	10,5	10,5	10,5	10,5	10,4	10,4	10,4	10,4	10,3	10,4	10,4	10,4	10,5	10,4	10,4	10,4	10,4		
4=00	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,4	10,4	10,5	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,5	10,4	10,5	10,4	10,4	10,4	10,4
5=00	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,4	10,4	10,5	10,4	10,4	10,5	10,4	10,4	10,5	10,4	10,5	10,4	10,4		
6=00	10,4	10,4	10,5	10,5	10,4	10,3	10,3	10,4	10,4	10,3	10,4	10,5	10,3	10,4	10,3	10,4	10,3	10,3	10,3	10,3
7=00	10,3	10,3	10,3	10,4	10,3	10,2	10,2	10,3	10,2	10,1	10,4	10,4	10,2	10,3	10,2	10,3	10,2	10,2		
8=00	10,2	10,2	10,2	10,3	10,3	10,1	10,3	10,2	10,0	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,1	10,2	10,2
9=00	10,1	10,2	10,1	10,3	10,2	10,0	10,2	10,1	10,0	10,0	10,2	10,2	10,1	10,1	10,1	10,2	10,1	10,1		
10=00	10,1	10,2	10,1	10,3	10,2	10,0	10,1	10,1	10,0	10,1	10,2	10,0	10,1	10,1	10,1	10,2	10,1	10,1	10,2	10,2
11=00	10,1	10,2	10,1	10,3	10,2	10,0	10,2	10,1	10,0	10,1	10,2	10,1	10,1	10,1	10,2	10,2	10,2	10,1		
12=00	10,1	10,2	10,1	10,3	10,2	10,0	10,2	10,1	10,0	10,1	10,2	10,0	10,1	10,1	10,1	10,2	10,1	10,1	10,2	10,2
13=00	10,1	10,2	10,1	10,3	10,2	10,0	10,2	10,1	10,0	10,1	10,2	10,0	10,0	10,0	10,1	10,2	10,1	10,1		
14=00	10,1	10,2	10,1	10,3	10,2	10,0	10,2	10,1	10,0	10,0	10,2	10,0	10,1	10,1	10,1	10,2	10,1	10,1	10,2	10,2
15=00	10,1	10,2	10,1	10,3	10,2	10,0	10,2	10,1	10,0	10,1	10,2	10,0	10,1	10,1	10,1	10,2	10,1	10,1		
16=00	10,2	10,2	10,2	10,3	10,3	10,0	10,2	10,2	10,0	10,1	10,2	10,2	10,1	10,1	10,1	10,3	10,1	10,2	10,2	10,2
17=00	10,2	10,3	10,3	10,4	10,3	10,1	10,3	10,2	10,2	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,3	10,2	10,2		
18=00	10,3	10,3	10,3	10,4	10,3	10,2	10,2	10,3	10,2	10,1	10,4	10,2	10,2	10,2	10,2	10,3	10,2	10,2	10,2	10,2
19=00	10,3	10,3	10,3	10,4	10,3	10,2	10,2	10,2	10,4	10,3	10,2	10,2	10,2	10,3	10,2	10,3	10,2	10,2		
20=00	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4	10,2	10,2	10,3	10,2	10,3	10,4	10,4	10,3	10,4	10,3	10,3	10,3	10,3	10,2	10,2
21=00	10,3	10,4	10,4	10,5	10,4	10,2	10,2	10,3	10,2	10,3	10,4	10,4	10,3	10,3	10,2	10,3	10,2	10,2		
22=00	10,3	10,4	10,4	10,4	10,3	10,2	10,2	10,3	10,2	10,3	10,4	10,2	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3	10,2	10,3	10,3
23=00	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4	10,2	10,2	10,3	10,2	10,3	10,4	10,4	10,2	10,3	10,3	10,4	10,3	10,3		
24=00	10,4	10,4	10,5	10,5	10,4	10,3	10,3	10,4	10,2	10,3	10,4	10,4	10,3	10,4	10,3	10,4	10,3	10,3	10,3	10,3

Информация
о результатах контрольных замеров потокораспределения, нагрузок в распределительных пунктах ОСП "НГЭС" по фидерам (в амперах) за I полугодие 2021 года

16.06.21.	Центр питания "Спутник"																	Центр питания "Новая"							
	РП-1		РП-2		РП-3		РП-4		РП-7		РП-5		РП-12		1 СШ	2 СШ		РП-5		РП-8		РП-10		1СШ	2СШ	
	ф.5	ф.32	ф.39	ф.34	ф.33	ф.38	ф.35	ф.40	ф.11	ф.28	ф.9	ф.6	ф.29	ф.10	Спутник	Спутник	Спутник	ф.113	ф.230	ф.102	ф.238	ф.117	ф.234	Новая	Новая	Новая*
1=00	51,4	36,8	48,7	42,3	54,5	50,1	100,1	0	32,1	55,1	41,4	36,3	9,73	21,11	337,93	241,71	579,64	34,4	40	24,2	49			58,6	89	147,6
2=00	48,1	34,1	44,6	39,9	43,1	47,4	92,7	0	23,1	48,3	40,7	28,7	8,97	20,42	301,27	218,82	520,09	32,5	38,7	22,8	46,6	6	11	61,3	96,3	157,6
3=00	40,8	27,7	38,2	33,5	43,9	41,1	79,7	0	27,5	41,8	34,9	20,6	7,68	16,46	272,68	181,16	453,84	26,8	33,4	19,1	36,7			45,9	70,1	116
4=00	40,3	25,8	37,5	32,5	37,7	40,1	76,9	0	27,7	45,2	34,8	19,6	7,05	16,44	261,95	179,64	441,59	27,7	31,5	19	36,4	24	7	70,7	74,9	145,6
5=00	44,8	28,9	40,7	39,8	46,1	43,2	81,6	0	27,6	48,9	40,1	23,6	7,46	16,89	288,36	201,29	489,65	28,9	35,4	20,1	39,1			49	74,5	123,5
6=00	51	33,7	48,4	45,9	41,7	51,8	102	0	27,8	52,8	47,1	27,6	9,2	21,31	327,2	233,11	560,31	35,6	42,9	26	51,2	8	14	69,6	108,1	177,7
7=00	66,7	36,1	53,8	51,1	53,1	58	111,2	0	30,7	72,7	55,4	31,4	18,44	21,04	389,34	270,34	659,68	55,7	53,6	29,5	57,3			85,2	110,9	196,1
8=00	68,1	40,7	61,8	57,2	56,6	65,1	134,7	0	43,6	93,1	62,1	32,8	21,64	23,05	448,54	311,95	760,49	54,3	59,3	30,1	61,1	30	20	114,4	140,4	254,8
9=00	75,6	43,8	66,8	66,1	60,9	72,1	150,4	0	60,5	112,2	68,4	29,9	26,76	27,52	509,36	351,62	860,98	54,7	59,6	32,4	65,4			87,1	125	212,1
10=00	82,7	52,4	73,5	70,2	56,7	73,2	157	0	54,3	99,4	73,4	33	25,73	27,27	523,33	355,47	878,8	53,1	59,9	33	70,9	10,5	13	96,6	143,8	240,4
11=00	73,4	50,6	71,9	65,7	62,6	73,3	150,8	0	53	108,1	72,8	33,3	25,79	26,52	510,29	357,52	867,81	54,3	59,2	33,4	68,3			87,7	127,5	215,2
12=00	78,2	51,3	76,2	64,4	66,1	74	157,6	0	50,1	97,7	72,7	32,6	29,5	25,51	530,4	345,51	875,91	54,7	60,4	32,8	72,5	8	14	95,5	146,9	242,4
13=00	70,5	54,3	77	67	62,1	74	164,7	0	56,9	95,8	72,6	34,1	26,82	26,16	530,62	351,36	881,98	51,7	59,4	34,2	72,3			85,9	131,7	217,6
14=00	82,3	53,1	77,7	60,8	59,6	77,6	162,5	0	47,1	100	73,6	33,7	25,41	25,31	528,21	350,51	878,72	61,7	59	32,8	70,3	9	13	103,5	142,3	245,8
15=00	69,8	48,2	76,1	63,4	53,4	77,1	163,6	0	43,3	101,6	69,9	34,8	29,19	26,12	505,29	351,22	856,51	50,3	58	36,3	71,7			86,6	129,7	216,3
16=00	90,7	53	76,9	61,8	62,3	77,5	159,2	0	42,6	94,9	77,3	46,8	20,77	26,27	529,77	360,27	890,04	53,1	60,6	33,9	68,6	17	16	104	145,2	249,2
17=00	75	52,7	77,1	63	62,5	77,6	155,8	0	35	82,7	72,9	47,8	22,8	26,34	501,1	350,14	851,24	63,7	59,2	34,6	72,4			98,3	131,6	229,9
18=00	72,3	50,6	74,2	63,3	63,1	70,1	159,2	0	40,9	86,5	74,3	48,5	20,04	28,27	504,04	347,27	851,31	49,4	58,3	37	77,8	11	17	97,4	153,1	250,5
19=00	68,8	55,2	75,8	63	62,9	78,8	164,9	0	34	66	70,1	45,7	15,82	29,01	492,32	337,71	830,03	49,9	57	37,1	72,7			87	129,7	216,7
20=00	69,3	52,5	74,3	62	56,9	73,6	139,6	0	33,5	67,8	66,1	44,8	15,2	27,08	454,9	327,78	782,68	49,9	61,8	38,7	73	30	13	118,6	147,8	266,4
21=00	76,4	47,5	71,9	66	70,7	76,8	140,8	0	35,2	62,6	65,6	43,5	18,63	29,76	479,23	326,16	805,39	47,2	63,6	37,5	73,5			84,7	137,1	221,8
22=00	71,1	51,8	69,7	63,3	72,3	77,7	146,7	0	34	66,2	66,7	44,4	15,98	28,82	476,48	332,22	808,7	47,8	65,9	39,9	78,2	10	15	97,7	159,1	256,8
23=00	57,8	44	61,8	55	56,4	63,8	121,1	0	30	62,7	54,2	38,9	12,72	26,46	394,02	290,86	684,88	39,8	54,5	33	65,5			72,8	120	192,8
24=00	51,2	40,7	56	45	58,3	58,8	107,3	0	28,4	58,5	47,1	32,7	10,79	22,64	359,09	258,34	617,43	36	44,4	26,3	53,2	23	8	85,3	105,6	190,9